

RRGKB.271.7.2025

dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: – „**Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu**”

ODPOWIEDZI NA ZADANE ZAPYTANIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw hermetycznych LED ze zintegrowanym źródłem światła o mocy np. 35W lub 40W, czy też wymagane jest wyłącznie zastosowanie opraw hermetycznych LED z wymiennymi świetłówkami T8, zgodnie z zapisem w punkcie 2a opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie oprawy LED z wymiennymi świetłówkami T8.

Pytanie nr 2

W punkcie 2a opisu przedmiotu zamówienia wskazano: „Demontaż 144 sztuk świetlówek 72 W i zastąpienie ich lampami ściennymi hermetycznymi LED 36 W z wymiennymi świetłówkami T8, 2 x 120 cm, 4000 K.” Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli montaż 144 sztuk opraw LED oraz 288 sztuk świetlówek T8 (po dwie świetłówki na oprawę), czy też inna ilość świetlówek jest przewidziana?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że intencją było przewidzenie montażu 144 opraw LED, każda wyposażona w 2 świetłówki T8 – łącznie 288 świetlówek.

Pytanie nr 3

Podczas wizji lokalnej ustaliliśmy, że w kilku pomieszczeniach (głównie korytarze oraz szatnie) występuje 9 szt. opraw (120x30) dwufunkcyjnych – są to oprawy, które pełnią funkcje oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w jednym. Informujemy, iż oprawy dwufunkcyjne są wycofywane ze stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wymiany tych opraw, jeśli tak to czy odbędzie się to na zasadzie dołożenia dedykowanych opraw awaryjnych obok opraw oświetlenia podstawowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy dwufunkcyjne nie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej. W związku z ich obecnością i wycofaniem z obrotu, wymagają one innego podejścia projektowego. Biorąc pod uwagę ich znaczenie dla bezpieczeństwa budynku, kwestia ta zostanie ujęta w nowym postępowaniu. Aktualne postępowanie zostanie unieważnione.

Pytanie nr 4

Czy w zakres wymienianych opraw wchodzi pomieszczenia kotłowni, w której znajdują się:

- 1 plafon przed wejściem (na zewnątrz budynku)
- 4 oprawy 120x30 (w tym jedna dwufunkcyjna)?

Odpowiedź:

Pomieszczenia kotłowni i znajdujące się tam oprawy zostały ujęte w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie wymaganej ilości:

- opraw 120 cm – wg wizji lokalnej jest ich 123 szt., w dokumentacji: 144 szt.
- plafonów – wg wizji lokalnej 39 szt., w dokumentacji: 25 szt.
- lamp sodowych 400W – wg wizji lokalnej 8 szt., w dokumentacji: 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dane zawarte w dokumentacji przetargowej nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Wskazane rozbieżności mają wpływ na szacowanie kosztów oraz efekt ekologiczny i są jedną z głównych przesłanek do unieważnienia postępowania.

Pytanie nr 6

W pomieszczeniach Sekretariat oraz gabinet Dyrektora znajdują się 4 szt. opraw rastrowych 60x60. Prosimy o informację czy wskazane oprawy wchodzi w zakres objęty modernizacją?

Odpowiedź:

Zostały one ujęte w dokumentacji lecz błędnie zaliczone do opraw 120x30 cm.

Pytanie nr 7

W pomieszczeniu szatnia na parterze znajduje się 8 szt. opraw o wymiarach 60x30. Prosimy o informację czy wskazane oprawy wchodzi w zakres modernizacji?

Odpowiedź:

Wskazane oprawy były uwzględnione w dokumentacji lecz błędnie zaliczone do opraw 120x30 cm.

Podsumowanie:

Wobec licznych i istotnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją przetargową a stanem faktycznym obiektu, które uniemożliwiają rzetelną wycenę oferty i osiągnięcie efektu ekologicznego wymaganego przez WFOŚiGW, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 70¹ § 2 Kodeksu cywilnego, z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny.